

Informējam par saņemto jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu "Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana", identifikācijas Nr. ĶNP 2018/55:

Jautājums: Veicot apsekošanu un izpētot tehnisko nolikumu, nav iespējams izsecināt, kas nodrošina barošanu videonovērošanas punktos, visās vietās, kur kameras tiek montētas apgaismes stabos, 220V barošana ir tikai nakts laikā. Vēlos vērst uzmanību uz to, ja mums janodrošina barošanas padeve, tad būtu jāveic grozījumi konkursa nolikumā un jāparedz detalizēti dati par to, no kurienes iespējams pieslēgums elektro barošanai, kā arī topogrāfiskās izpildshēmas. Visi darbi kas saistīti ar kabeļu pieslēguma izveidi ir jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem, katram pieslēgumam jāizstrādā projekts, jāveic tā saskaņošana būvvaldē, jāsaņem rakšanas atļauja. Lūdzu sniegt skaidrojumu šajā situācijā?

ATBILDE: Atbildot uz Jūsu jautājumu, sniedzam sekojošu skaidrojumu: Iepirkuma priekšmets ir video novērošanas sistēmas modernizācija, tas ir, novecojušo videonovērošanas kameru demontāžas darbi un jaunu videonovērošanas kameru uzstādīšana, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Ņemot vērā to, ka visas demontēšanai paredzētās kameras uz doto brīdi ir pieslēgtas pie elektrības, tad jaunu videonovērošanas kameru pieslēgšanu var veikt uz jau esošās infrastruktūras bāzes, kas neuzliek Jums pienākumu izstrādāt atsevišķu projektu un saskaņot to pašvaldībā. Elektrības vadu pārinstalācijas, pagarināšanas, montāžas, pieslēgšanas un citus izdevumus, jāieklauj kopējā piedāvājuma cenā.